

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**JOOGIVEE ANALÜÜS**

Proovivõtu koht: Reiu veetöötusjaam

Proovivõtuaeg: 02.01 – 25.03.2024.a.

PÄRNU LINNA JOOGIVEE 2024.a I KVARTALI KESKMISED KVALITEEDINÄITAJAD**1. Mikrobioloogilised näitajad**

Näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus Sots.min.24.09.2019.a määrus nr.61 järgi	Sisaldus Pärnu linna joogivees
Coli-laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0
Escherichia coli	arv/100 ml	0	0
Enterokokid	arv/100 ml	0	0
Kolooniate arv 22 °C	arv/ ml	Ebaloomulike muutusteta	Ebaloomulike muutusteta

2. Keemilised näitajad

Näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus Sots.min.24.09.2019.a määrus nr.61 järgi	Sisaldus Pärnu linna joogivees
Boor	mg/l	1,5	0,53
Fluoriidid	mg/l	1,5	0,96
Nitraadid	mg/l	50	0,750
Nitritid	mg/l	0,50	<0,003

Analüüsi teostas analüütik: L. Alunurm

A. Ulm

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: T. Tasane



Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Lk.nr.1(2)

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123

3. Indikaatorid

Näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus Sots.min.24.09.2019.a määrus nr.61 järgi	Sisaldus Pärnu linna joogivees
Ammoonium	mg/l	0,50	0,20
Elektrijuhtivus (25 °C juures)	µS cm ⁻¹	2500	878
Kloriidid	mg/l	250	93
Mangaan	µg/l	50	<20
Natrium	mg/l	200	68
Oksüdeeritavus (PHT)	mg/l	5,0	2,40
Raud	mg/l	0,20	0,029
Sulfaadid	mg/l	250	18
pH	pH ühik	≥6,5 ja ≤9,5	7,8
Hägusus	NHÜ	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitse		Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Lõhn		Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Värvus		Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta

4. Näitajad, millele piirsisaldust ei ole kehtestatud

Näitaja	Ühik	Sisaldus Pärnu linna joogivees
Üldkaredus	mmol/l	2,4
	dH°	13
Kaltsium	mg/l	52
Magneesium	mg/l	27
Leelisus	mmol/l	3,2

Analüüsi teostas analüütik: L. Alunurm

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: T. Tasane



Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna

Lk.nr.2(2)

Pärnu Vesi AS
Vingi tn 13
80010 Pärnu
Tel 445 4660
vesi@parnuvesi.ee

Labor:
Kaubasadama tee 10
80010 Pärnu
Tel 444 3936
www.parnuvesi.ee

KMKR nr EE100078107
Reg.nr 10120395