



Katseprotokoll KL2025/V155667P
Rahvatervise labor
Pestitsiidijääkide määramine joogiveses

Tellijä: aktsiaselts PÄRNU VESI Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Vingi tn 13, 80013
Veeallika valdaja: aktsiaselts PÄRNU VESI
Proovivõtu koht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lätte tn 8. AS Pärnu Vesi, Reiu VTJ
Proovivõtja: Erle Kivihall atesteerimistunnistus nr: 2437/24
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov
Proov võetud: 28.01.2025 Analüüs alustatud: 05.02.2025
Proov toodud laborisse: 28.01.2025 kell: 09:58 Analüüs lõpetatud: 06.02.2025
Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll kinnitatud: **06.02.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Aldriin	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Bromopropülaad	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
DDT (isomeeride summa)	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Diazinon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Dieldriin	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Dikloorfluaniid	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Endosulfaansulfaat	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
alfa-Endosulfaan	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
beeta-Endosulfaan	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Endriin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Etüül-paratsoon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
α-HCH	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
β-HCH	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
γ-HCH(Lindaan)	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Heksakloorbenseen (HCB)	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Heptakloor	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa)	µg/l	ei leitud	0,03	PM 04:2022
Kloorfenvinifoss	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Kloorpürifoss	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Metüül-kloorpürifoss	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Klorotaloniil	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Malatsoon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Propikonasool	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Protümidoon	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Teknaseen	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist L.Kapitan

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2025 /V155667P Lk. nr.1(2)





lambda-Tsühalotriin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
alfa-Tsüpermetriin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Tolüülfluaniid	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Triallaat	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Trifluraliin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Vinklosoliin	µg/l	ei leitud	0,1	PM 04:2022
Pestitsiidide summa	µg/l	ei leitud	0,5	PM 04:2022

1) vastus "< ..." - tulemus on avastamis- ja määramispiiri vahel 2) vastus "ei leitud" - tulemus on alla avastamispiiri
Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist L.Kapitan

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2025 /V155667P Lk. nr.2(2)

Terviseamet

Address: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Reg. nr.: 70008799



10242312

tel: 7 943 600

tallinnalabor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee